

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr 6088650/01/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Zestaw rozdzielaczy BASE K5 z grupą pompowo-mieszającą PROFF  
n=2 do n=12**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Zestaw rozdzielaczy K5 z grupą pompowo-mieszającą**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, w instalacjach, gdzie medium stanowi woda lub mieszanina wody z glikolem (50% roztwór glikolu w wodzie)**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1052 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**(nie dotyczy)**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	0,6 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	70°C	
Szczelność	spełnia wymagania	
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	spełnia wymagania	
Charakterystyka hydrauliczna	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości**

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

*Piotr Szczurek*

(podpis)

Jordanów, 23.08.2019

(miejsce i data wydania)