

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2419270/01/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Bateria natryskowa, mechaniczna, jednouchwytywa, podtynkowa, naścienna, bez wylewki, z przełącznikiem 3-funkcyjnym.**  
**Seria: V, V BLACK**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**V**  
**V BLACK**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**(nie dotyczy)**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie Mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**(nie dotyczy)**  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
**(nie dotyczy)**  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**(nie dotyczy)**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**(nie dotyczy)**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa	
Maksymalna temperatura robocza	90°C	
Grupa akustyczna	Nie klasyfikowana	
Klasa przepływu dla baterii z przełącznikiem	-/B/B/B	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości**

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

*Piotr Szczurek*

.....  
(podpis)

Jordanów, 20.05.2022

.....  
(miejsce i data wydania)